




УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации
города Лысьвы
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 27»
ул. Чайковского, д. 4, г. Лысьва,
Пермский край, 618900
Тел/ факс (34249) 5 48 47; бух. (34249) 5 48 57
27.09.2019г. № 133

Ведущему специалисту-эксперту
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю
Ивановой Е.В.



ОТЧЕТ

об исполнении предписания

Иванова Е.В.

В соответствии с предписанием должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку № 770 от « 22 » мая 2019г. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»:

Устранены выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

№ п/п	Вид нарушений	Этап выполнения
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Чайковского, д.4		
1	Устранить нарушение требований п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить количество детей в группе раннего возраста № 1, № 2 из расчета не менее 2,5 кв.м, на одного ребенка, в старшей группе № 5 из расчета не менее 2,0 кв.м, на одного ребенка.	Комплектование групп произведено в соответствии с нормативами площади на 1-го ребенка.
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Чайковского, д.12 а		
2	Устранить нарушение требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить покрытие пола в игровых подготовительной группы, ясельной группы без дефектов.	Выполнено
3	Устранить нарушение требований п.1.2., п. 5.1.,	Выполнено

	п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» - в целях раннего выявления туберкулеза у детей не допускать в дошкольное учреждение Стяжкина Егора без заключения от врача фтизиатра.	
по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Жданова, д.21		
4	Устранить нарушение требований п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить стены гладильной влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м.	Выполнено
5	Устранить п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить остекление оконных блоков в спальне средней, младшей, старшей и подготовительной группах из цельного стеклопакета.	Составлен локальный сметный расчет на выполнение текущего ремонта
6	Устранить нарушение требований п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 - обеспечить стены в ряде помещений, а именно: в спальне младшей группы, в спальне старшей группы, в складе для хранения овощей и сыпучих продуктов, постирочной без дефектов.	Выполнено
по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Фестивальная, д.12		
7	Устранить нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить стены в складе сыпучих продуктов гладкими, обеспечивающими проведение уборки влажным способом и дезинфекции.	Выполнено
8	Устранить нарушение требований п. 6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - подобрать в группе старшего возраста по адресу: Пермский край, г. Лысьва, Чайковского,	Выполнено

12а, в старшей группе № 5 по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Чайковского, 4 детскую мебель с учетом количественного состава детей в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.	
---	--

Директор



В.В.Симанова